

三協立山株式会社ビル用国土交通大臣認定防火設備（防火型MTG-70R）

網入り複層ガラスの不適合品出荷について

2020年9月17日

2020年12月1日(更新)

AGC グラスプロダクツ株式会社

この度弊社が、三協立山株式会社三協アルミ社「防火型 MTG-70R」シリーズの一部窓種向けに出荷した網入り複層ガラスにおいて、国土交通大臣認定の仕様と異なる仕様にて製造・出荷していたことが判明し、国土交通省に報告しました。

対象となる網入り複層ガラスにつきましては、実際に出荷した仕様について、三協立山株式会社が指定性能評価機関のご指導のもと防火確認試験をおこない、防火性能に支障がないことを確認し、新たな大臣認定を本日取得いたしました。

お客様ならびに関係者の皆様には多大なご迷惑とご心配をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。AGC グラスプロダクツ株式会社といたしましては、今後、対象の製品を出荷した物件の所有者・設計者・施工者等及び関係特定行政庁に説明を行うとともに、再発防止に取り組んで参ります。

【対象となる製品(認定番号)】(2020年9月23日更新)


製品名	窓種	元の認定	新たに取得した認定	
		認定番号	新認定番号	認定年月日
三協立山(株) 三協アルミ社 防火型 MTG-70R	複層ガラス入アルミニウム合金製たてすべり出し窓	EB-2104-2 EB-2104-3 EB-2104-4	EB-2104-5	令和2年9月17日
	複層ガラス入アルミニウム合金製二段窓（たてすべり出し窓・はめ殺し窓）	EB-2112-2 EB-2112-3	EB-2112-4	
	複層ガラス入アルミニウム合金製すべり出し窓	EB-2122-2	EB-2122-3	
	複層ガラス入アルミニウム合金製引違い窓（二枚引違い）	EB-2315-2	EB-2315-3	
	複層ガラス入アルミニウム合金製引違い窓（二枚引違い）	EB-2393-1 EB-2393-2	EB-2393-3	↓
	複層ガラス入アルミニウム合金製はめ殺し窓	EB-2075-2	EB-2075-3	令和2年9月23日
	複層ガラス入アルミニウム合金製はめ殺し窓	EB-2076-2	EB-2076-3	
	複層ガラス入アルミニウム合金製はめ殺し窓	EB-2077-2 EB-2077-3	EB-2077-4	
	複層ガラス入アルミニウム合金製はめ殺し窓	EB-2078-2 EB-2078-3	EB-2078-4	
	複層ガラス入アルミニウム合金製はめ殺し窓（2段窓）	EB-2079-2	EB-2079-4	
	複層ガラス入アルミニウム合金製外倒し窓	EB-2110-1 EB-2110-2	EB-2110-3	
	複層ガラス入アルミニウム合金製外倒し窓	EB-2123-2 EB-2123-3	EB-2123-4	
	複層ガラス入アルミニウム合金製二段窓（外倒し窓・はめ殺し窓）	EB-2124-2 EB-2124-3	EB-2124-4	
	複層ガラス入アルミニウム合金製片開き戸	EB-2126-2 EB-2126-3	EB-2126-5	
	複層ガラス入アルミニウム合金製内倒し窓	EB-2128-2	EB-2128-3	
	複層ガラス入アルミニウム合金製二段窓（外倒し窓・引違い窓（二枚引違い））	EB-2285-1	EB-2285-4	
	複層ガラス入アルミニウム合金製引違い窓（二枚引違い）	EB-2286-1	EB-2286-2	
	複層ガラス入アルミニウム合金製二段窓（外倒し窓・引違い窓（二枚引違い））	EB-2313-1 EB-2313-2	EB-2313-3	
	複層ガラス入アルミニウム合金製二段窓（外倒し窓・引違い窓（二枚引違い））	EB-2314-2	EB-2314-3	
	複層ガラス入アルミニウム合金製内倒し窓	EB-2358-1	EB-2358-2	
複層ガラス入アルミニウム合金製引違い窓（二枚引違い）	EB-2366-1 EB-2366-2	EB-2366-3		
複層ガラス入アルミニウム合金製二段窓（引違い窓（二枚引違い）・はめ殺し窓）	EB-2880	EB-2880-1	↓	

【対象となる網入り複層ガラス】

- ・ 該当複層ガラス製造期間：2020年1月6日～7月22日
- ・ 該当窓数：4,256窓
- ・ 該当物件数：126件
- ・ 対象地域：東京都83件、神奈川県18件、埼玉県6件、千葉県5件、茨城県7件、群馬県4件、福島県1件、長野県1件、沖縄県1件

【大臣認定仕様との違い】

- ・ 複層ガラス周囲 和紙テープ貼付の有無
 - 従来認定品 = 和紙テープ貼付無（旧認定番号）
 - 追加認定品 = 和紙テープ貼付有（新認定番号 和紙テープの有無どちらも可）




【対象製品の見方】


以下、①～④がすべて当てはまるものが対象製品になります。

(1) 窓ラベルをご確認ください。

- ①窓の内観右上のラベルに「防火設備」、「三協アルミ」と記載があり、網の入ったガラスが入っています。



(2) ガラスの内観右下の刻印をご確認ください。



② サッシ個別防火品番コード

以下が対象コードです。

1 0 0 3 S	1 1 0 3 S	1 2 0 3 S
1 0 0 4 S	1 1 0 4 S	1 2 0 4 S
1 0 0 5 S	1 1 0 5 S	1 2 0 5 S
1 0 1 3 S	1 1 1 3 S	1 2 1 3 S
1 0 1 4 S	1 1 1 4 S	1 2 1 4 S
1 0 1 5 S	1 1 2 3 S	1 2 1 5 S
1 0 2 3 S		1 2 2 3 S
1 0 2 4 S		1 2 2 4 S
1 0 3 3 S		1 2 3 3 S
1 0 3 4 S		1 2 3 4 S
1 0 4 3 S		1 2 4 3 S

③ 工場記号「ND」

④ 生産年月日時間 (y y m m d d **)

2 0 0 1 0 6 ** ~ 2 0 0 7 2 2 **

** は任意の数字が入ります

【お問い合わせ先】

AGCガラスプロダクツ・カスタマーセンター

フリーダイヤル 0120-377-663

受付時間 9:00~17:00 (土日曜、祝日、夏季休業、年末年始を除く)